

Brudzeń Duży, dn. 23.06.2022 r.

RGR.ZP.271.14.2022

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację projektu pn. **Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym oraz montaż zbiornika retencyjnego”**

Część II – montaż zbiornika retencyjnego

W nawiązaniu do otrzymanego pytania dotyczącego przedmiotowego zamówienia - Zamawiający Gmina Brudzeń Duży niniejszym podaje treść pytania i odpowiedź:

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści zamówienia dotyczącego zakresu robót w II części zadania. Wg treści ogłoszenia o zamówieniu: „Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zbiornika retencyjnego do wody uzdatnionej na SUW w Karwosiekach Cholewicach, w tym wykonanie robót budowlano-montażowych niezbędnych do montażu zbiornika (fundament, instalacja wodociągowa).

Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z:

- a) dokumentacją projektową
- b) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
- c) przedmiar robót”, a w dołączonych do zamówienia dokumentach napisane jest (Opis PZT):

W ramach realizacji inwestycji planuje się:

- a) wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik,
- b) budowę zbiornika zapasu wody pitnej,
- c) wykonanie zasilania energetycznego nowego zbiornika
- d) przebudowa zasilania energetycznego istniejącego zbiornika
- e) przebudowa rurociągów zasilających SUW ze studni głębinowych - planuje się ich modernizację po nowej trasie.

Ponadto prosimy o wyjaśnienie czy w nowowybuowanym zbiorniku retencyjnym oraz w istniejącym należy zamontować sondę poziomą i pływaki zabezpieczające przed suchobiegiem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy wycenić cały zakres prac objęty projektem. Sondę poziomą i płytki zabezpieczające przed suchobiegiem należy zamontować w nowowyprowadzonym zbiorniku retencyjnym.