

Brudzeń Duży, dn. 11.02.2021 r.

Nr sprawy: RGR.ZP.271.2.2021

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym bez negocjacji na: realizację projektu pn.**

„Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 – Etap II” w zakresie wykonania:

- **Zadania nr 2: Przebudowa SUW - wykonanie nowego układu technologicznego**
- **Zadania nr 3: Przebudowa SUW - wykonanie rurociągów technologicznych zewnętrznych, zbiornik retencyjny**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie występujących rozbieżności w materiałach przetargowych:

1. Zgodnie z opisem technicznym (p.7 instalacja odgromowa) zaprojektowano uziom otokowy a skrzynki probiercze należy instalować na elewacji.
2. Na rys. PW-IE uziom otokowy pokazano jako istniejący a skrzynki probiercze zaprojektowano na istniejącym uziemiu otokowym w gruncie. W przedmiarze nie uwzględniono wykonania uziemiu otokowego.

Naszym zdaniem należy wykonać nowy uziom otokowy gdyż ten istniejący może nie spełniać wymogów technicznych a skrzynki probiercze zainstalować na elewacji.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie :

Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest do uwzględnienia wykonania zg z opisem technicznym (p.7 instalacja odgromowa) zaprojektowanego uziemiu otokowego oraz instalacji skrzynek probierczych na elewacji. Przedmiar robót to materiał pomocniczy z wyszczególnieniem elementów robót do wykonania przez wykonawcę.

WÓJT
Andrzej Dwojnych